


LEGENDA:

- PRZEBICIE STROPU POWYŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBICIE STROPU PONIŻEJ KONDYGNACJI
- PRZEBICIE STROPU POWYŻEJ I PONIŻEJ KONDYGNACJI
- STOLARKA OKIENNA
  wymiary podane na rysunkach oznaczają wymiary w świetle otworu konstrukcyjnego w ścianie
- STOLARKA DRZWIOWA
  wszystkie opisy drzwi podane na rysunkach oznaczają minimalną wielkość świetla przejścia, po otwarciu skrzydła (maksymalnie wychylone skrzydło drzwiowe nie może zawężać tego przejścia)
- GRZEJNIK PŁYTOWY
- ZABUDOWA GK
  stelaż gr. 5cm + 2x płyta G-K przeciwwilgociowa
- ZABUDOWA GK
  stelaż gr. 5cm + 1x płyta G-K
- BLOCZKI SILIKATOWE
- G — Gaśnica ABC o pojemności min 4kg środka gaśniczego
- WENTYLACJA NAWIEWNA
- WENTYLACJA WYWIEWNA

WARSTWY PRZEGRÓD:

**S01**
- elewacja wentylowana - deski drewniane 2cm
- elewacja wentylowana - łaty drewniane 4cm
- wiatroizolacja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- wełna mineralna współczynnik $\lambda$ = 0,035W/mK 15cm
- ściana murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5cm

**S02**
- elewacja wentylowana - płyta włókno-cementowa wg opisu 1cm
- elewacja wentylowana - łaty drewniane lub stelaż aluminiowy 4cm
- wiatroizolacja - membrana elewacyjna do elewacji ażurowych w kolorze czarnym odporna na działanie UV
- wełna mineralna współczynnik $\lambda$ = 0,035W/mK 15cm
- ściana murowana - bloczki silikatowe 24cm
- tynk cementowo - wapienny 1,5-2cm

**S03**
- systemowa płyta elewacyjna - panel wielokomorowy poliwęglanowy 4cm

**S04**
- elewacja wentylowana - płyta włókno-cementowa wg opisu 1cm
- stelaż stalowy 5cm
- systemowa płyta warstwowa 20cm

**S05**
- płyta OSB ( wewnątrz pomieszczeń ) 2,2 cm
- stelaż stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- 2x płyta gipsowo-kartonowa 2,6 cm

**S05A**
- płyta OSB 2,2 cm
- stelaż stalowy systemowy do płyt G-K / wełna mineralna 10 cm
- płyta OSB 2,2 cm

**D01**
- membrana EPDM samoprzylepna, zbrojona, badania FFL 2,5mm
- styropian EPS 150 - termoizolacja 10 cm
- styropian EPS 100 - termoizolacja - warstwa spadkow min. 15 cm
- geowłóknina separacyjna (odl1000 m)
- bitumiczny preparat gruntujący
- strop żelbetowy 20 cm

**D02**
- płyty systemowe dachowe z poliwęglanu 4 cm
- konstrukcja - profile stalowe wg opisu konstrukcji

**D03**
- systemowa płyta warstwowa dachowa nośna, grubość rdzenia 8cm ( U = 0,24 W/m2K ), kryse membrana EPDM 19cm

**P01**
- posadzka utwardzana powierzchniowo 1 cm
- wylewka betonowa z betonu 25/30 (B30) zbrojona włóknami stalowymi 16cm
- folia PE układana podkład z folii PE
- chudy beton C8/10 10cm
- styropian XPS 300 10cm
- podbudowa o wymaganym wtórnym module odkształcenia Ev2 ≥ 90 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (gdzie Ev1 - pierwotny moduł odkształcenia podbudowy).

**P02**
- posadzka - płytki gresowe impregnowane (lub inna wg. opisów) 1,5 cm
- jastrych cementowy zbrojony siatką stalową 6 cm
- 2x folia PE układana na zakład
- styropian EPS 100 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- podbudowa o wymaganym wtórnym module odkształcenia Ev2 ≥ 90 MPa, przy stosunku Ev2/Ev1 ≤ 2,5 (gdzie Ev1 - pierwotny moduł odkształcenia podbudowy).

**P03**
- posadzka PVC ( lub wg opisu ) 1 cm
- wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- folia PE układana na zakład
- styropian EPS 100 5 cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm
- tynk

**P04**
- posadzka przemysłowa epoksydowa wg opisu 1 cm
- wylewka jastrychowa zbrojona siatką stalową 7 cm
- płyt stropowa z blachy trapezowej
- wełna mineralna min. 10 cm
- płyta gipsowo-kartonowa ogniowoochronna na stelażu systemowym

**P05**
- warstwa wykończeniowa 1cm
- strop żelbetowy, monolityczny 20cm

**STOLARKA**
Stolarka aluminiowa - szklenie szkłem podwójnym współczynnik U nie mniejszy niż 1,1 W/(m2 x K)

GMINA MIASTO SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

TEMAT PROJ.:
**STANICA WODNA PODJUCY - PROJEKT BUDYNKÓW STANICY WODNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZYLEGŁEGO ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ.**

ADRES INWESTYCJI:
ul. Wikliniowa 70-747 Szczecin,
działki nr 1/8, 22, 23, 7/13, 12/11, 1/10, 10/6, 10/8, 7/4, obręb 4112

TYP OPRACOWANIA:
**PROJEKT WYKONAWCZY / ARCHITEKTURA**

| | |
|---|---|
| PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. Karol Barcz** nr upr. 21/ZPOIA/OKK/2013 | PODPIS: |
| OPRACOWAŁ: | PODPIS: |
| TREŚĆ RYSUNKU: **PRZEKRÓJ C-C / PRZEKRÓJ PRZEZ ZAGOSP.** | DATA: **MARZEC 2018** |
| SKALA: **1:50** | FORMAT ARKUSZA: **900X420mm** |

NR RYSUNKU: **A-P03**